



Punti per la misurazione e registrazione **in continuo** della **temperatura** dei gas in prossimità della parete interna della camera di combustione. (prescrizione 23 dell'Allegato A)

Linea n. 1 – sono presenti due pirometri posti a quota 17,25 m dal piano terra dell'impianto, posizionati uno immediatamente sopra l'altro e collocati sulla parete del postcombustore rivolta verso nord-est.

Linea n. 2 – è presente una termocoppia doppia a quota 20,25 m dal piano terra dell'impianto, posta sul voltino di passaggio da postcombustore a caldaia a recupero.

Linea n. 3 – sono presenti tre termocoppie a quota 16,66 m dal piano terra dell'impianto, posizionate due sul lato del postcombustore volto a nord-est e una sul lato volto a nord-ovest.

Nota:

gli elaborati grafici sono presenti nella nota della ditta del 24 gennaio 2019 prot. n. 631, acquisita al protocollo regionale in data 25 gennaio 2019 prot. n. 32544.